

Městský úřad v Domažlicích, odbor výstavby

Č.j.:2516/1997/výst./Sv.

Domažlice 7.dubna

Č.spisu:548

František Denk
Masarykova 238
Domažlice
Marie Denková
Masarykova 238
Domažlice

✓ Miloš Malec
Masarykova 237
Domažlice
✓ Eva Malcová
Masarykova 237
Domažlice
✓ Zdeněk Malec
Masarykova 237
Domažlice

✓ Jana Malcová
Masarykova 237
Domažlice
Václav Chaloupka
Nüngbergstr. 12
Regensburg
SRN
Město
správa majetku
Nám. Míru 1
Domažlice

Re
dne

29. 4. 97

naše právní moci

Věc: stavební povolení - plynové vytápění na místo vytápění tuhými palivy a stavba domovního plynovodu.

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Odbor výstavby Městského úřadu v Domažlicích, příslušný podle § 117 zákona č.50/1976 Sb. ve znění zákona č.262/1992 Sb. pro- jednal žádost Františka a Marie Denkových, bytem Domažlice, Masarykova ul. č.p.238 ze dne 11. března 1997 o vydání stavebního povolení na změnu stavby domu č.p.238 v Masarykově ulici v Domaž- licích, spočívající ve zřízení plynového vytápění na místo vytápění na tuhá paliva, stavbu domovního plynovodu a stavbu plynové přípojky na pozemku č.kat.1022 kat. území Domažlice, dle § 37, 62 a 63 stavebního zákona č.50/1976 Sb. ve znění zákona č.262/ 1992 Sb.

Vzhledem k dodaným dokladům odbor výstavby MěÚ Domažlice upustil od ústního jednání dle § 61 odst. 2 zák.č.50/1976 Sb. ve zění zák.č.262/1992 Sb. Po přezkoumání žádosti podle § 37 a 62 zák.č.50/1976 Sb. ve znění zák.č.262/1992 Sb. stavební úřad rozhodl takto:

Změna stavby, spočívající ve zřízení plynového vytápění na místo vytápění tuhými palivy v domě č.p.238 v Masarykově ulici v Domažlicích, stavba domovního plynovodu a stavba plynové přípojky na pozemku č.kat.1022 kat. území Domažlice se dle § 39 a 66 zák.č.50/1976 Sb. ve znění zák.č.262/1992 Sb.

p o v o l u j e

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

OSOBNĚ PŘEVZALI DNE 7.4.1997

Vypraveno dne - 7 dubna 1997

Denková
An

Přechodnutí na příslušnou místní moc B. p. 238
dne 20.6.97 E

Městský úřad v D o m a ž l i c í c h, odbor výstavby
Č.j.:3986/1997/výst./Sv. Domažlice 3.června 1997
Č.spisu:548

- ✓ František Denk
Masarykova 238
Domažlice
- ✓ Marie Denková
Masarykova 238
Domažlice

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N Ě N Í

Odbor výstavby Městského úřadu v Domažlicích vydal dne 3.června 1997 pod č.j.:2516/1997/výst./Sv. stavební povolení na zřízení stavby domu č.p.238 v Masarykově ulici v Domažlicích, spojenou se zřízením plynového vytápění na místo vytápění tuhými palivy, stavbu domovního plynovodu a stavbu plynové přípojky na pozemku č. kat.1022 kat. území Domažlice.

Po přezkoumání Vašeho návrhu ze dne 22.dubna 1997 a na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením, konaného dne 2.6.1997 odbor výstavby Městského úřadu v Domažlicích podle § 82 odst. 1 zák. č.50/1976 Sb. ve znění zák. č.262/1992 Sb.

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby plynového vytápění v domě č.p.238 v Masarykově ulici v Domažlicích, stavby domovního plynovodu a stavby plynové přípojky na pozemku č. kat.1022 kat. území Domažlice.

Stavba obsahuje:

Domovní plynovod začíná HUP 3/4" s regulací Mesura B6 v nice na obvodovém zdivu budovy. Za sestavou kolen pro plynoměr potrubím 1" prostupem do kotelny ve sklepě. Zde k odbočce T 1/2", která stoupá do kuchyně v přízemí k dopojenému sporáku s uzávěrem KK 1/2". Za odbočkou ve sklepě potrubím 3/4" k dopojenému kotli Dakon 18 lW s uzávěrem KK 3/4" a odtahem spalin do komína.

Pro užívání stavby odbor výstavby Městského úřadu v Domažlicích stanoví podle § 82 odst.2 zákona č.50/1976 Sb.ve znění zákona č. 262/1992 Sb.tyto podmínky:

- 1/Dodržovat stálé provětrání místnosti pro kotel.
- 2/Při provozu a údržbě dodržovat provozní a bezpečnostní předpisy a normy související s daným zařízením.
- 3/Provádět pravidelné revize plynového zařízení.

Při místním šetření nebyly v provedení stavby zjištěny vady a nedodělky.

Vypraveno dne 3.června 1997